

**Информация о техническом состоянии электросетей  
АО «НГТ-Энергия» в 1 кв. 2018 г.**

5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация):

ВЛ-35 кВ «Калужская-Новодмитриевская» выведена в ремонт с 12-06 26.03.2018 г. до 15-26 30.03.2018 г. для выполнения пусконаладочных работ на реконструированной п/ст 35/6 кВ Н-7 «Калужская».

Электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме ВЛ-6 кВ от п/ст 35/6 кВ Н-6 «Новодмитриевская».

Заместитель генерального директора –  
главный инженер



**А.А. Снитко**